

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju I rehabilitaciju
Kampor 224

Klasa: 333-01/25-03/118
Ur.br: 2169-30-02-25-02
Rab, 25.08.2025.

PONUĐITELJIMA

Naručitelj Insula je na temelju članka 23. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave je dana 25.08.2025.godine pokrenuo je postupak nabave, te Vam upućujemo slijedeći

P O Z I V
na dostavu ponude u postupku
jednostavne nabave

1. PODACI O NARUČITELJU

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju
Kampor 224, 51280 Rab
OIB: 91616680822
MB: 3088952

2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT

Služba za kontakt: Služba za ekonomsko financijske poslove
Kontakt osoba: Marko Barčić
T: 051/750 659
F: 051/776 506
E: marko.barcic@sb-insula.hr

3. VRSTA POSTUPKA NABAVE

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju provodi postupak nabave robe, radova i usluga sukladno Uputama za provedbu jednostavne nabave roba , radova i usluga na kojim se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Klasa: 012-04/23-09/03; Ur.br: 2169-30-02-23-01 od 07.02.2023.

3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

25-03/118

4.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Iznos bez PDV-a: 13.600,00 eura

5.OPIS PREDMETA NABAVE

Nabava omekšivača vode

6.KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Navedeno u troškovniku u prilogu dokumentaciji.

7.MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju.

8.TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na 20 dana

Početak trajanja ugovora: po obostranom potpisu ugovora.

Zadnji rok za isporuke , montažu i stavljanje omekšivača u funkciju je 24.09.2025, sve fco praonica ŽSB Insule.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Utvrdit će se ugovorom, obavezan e račun.

10.ROK VALJANOSTI PONUDE:30 dana

11.DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:

11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

12. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama, osim bankarskog jamstva. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

13. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list , ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja
- Traženi dokazi sposobnosti
- Popunjeni troškovnik, sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica

Način dostave ponude

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:
-

INSULA, ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BONICA

s naznakom:

„Ponuda za nabavu omeškivača

- evidencijski broj:25/03/118“

Na poleđini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu ŽSB Insula. Kampor 224, 51280 Rab.

14. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

15. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u eurima

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom ponude koja je sukladna zahtjevima ovog Poziva na nadmetanje

17. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

18. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju, Kampor 224, 51280 Rab,

Rok za dostavu ponuda je 03.09.2025. godine do 10:00 sati, ponude se otvaraju 03.09.2025. u 10:00 sati

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

19. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

20. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

21. NAPOMENA

Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga.

22. PRILOZI

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Ovlašteni predstavnik naručitelja



(Prilog 1) Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ u predmetu nabave

Evidencijski broj _____

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjestu predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PONUĐITELJ _____

	Opis stavke	Jedinična mjere	Količina	Jedinična cijena (EUR)
--	-------------	-----------------	----------	------------------------

Napomena:

Troškovnik je sastavni dio tehničke dokumentacije (projekta) kojim su definirane pojedinosti izvedbe instalacija. Pri izvedbi radova obavezno je pridržavati se općih i posebnih uvjeta izvođenja.

a/ Svi fazonski komadi, kao što su koljena, "T" komadi, redukcije, holenderi, nipli, ne pojavljuju se kao posebne stavke, već su obračunate u m' postavljenog cjevovoda.

b/ Posebno se ne obračunava izolacija cijevi, bilo da su iste postavljene u zemlji ili zidovima, već je izolacija u potrebnoj debljini obuhvaćena u jediničnoj cijeni položenog cjevovoda određenog profila.

c/ Kod svih kroz nosive zidove, ploče ..., prije ugradnje cijevi potrebno je u centralnom dijelu presjeka staviti dvije gumene brtve.

A. INSTALACIJA DOVODA VODE

Napomena:

Sve vrijednosti opisane u stavkama mogu varirati +/- 10%.

Sve stavke čine cjelinu i iste treba ponuditi do potpune funkcionalnosti, uključujući i puštanje u pogon.

Posebno se ne obračunava građevinska pripomoć za sve radove koji se odnose na vodoinstalaterske radove (štemanje, izrada prodora, utora i zatvaranje istih i ako je potrebno žbukanje)

A.1. OMEKŠIVAČ

A.1.1. Dobava i ugradnja mehaničkog filtera sa manometrima.
 Karakteristike:
 Dimenzije: d120 x 420h mm
 Protok: 7.100 L/h
 Prikjućci: 1-1/4" Ž
 U KOMPLETU FILTERA
 2-djelno kućište (1 kom)
 PPP (pleated polypropylene) filterski uložak - 50 µm (1 kom)
 manometar na ulaznoj i izlaznoj strani filtera (2 kom)
 nosač filtera s vijcima (1 kom)
 ključ (1 kom)
 ventil i spojnica crijeva (1 kom)
 spojnica sa zračnim procijepom (1 kom)
 Model mora uz standardni nosač crijeva, biti opremljeni i s spojnicom sa zračnim procijepom koji je namjenjen za izbjegavanje zagađenja pitke vode u sustavu, u skladu s Europskim propisom EN 1717 - 11/2002 ili jednakovrijedno..
 U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti.

Obračun po kom. kom 2,0

A.1.2. Dobava i ugradnja omekšivača vode.
 Ponuditi uređaj sa dvostrukim spremnikom, koji ne treba priključak na električnu energiju .
 Ulaz/Izlaz: 1-1/4"
 Odvodni priključak: 13 mm, za cijev
 Prelivni priključak: 16 mm, za cijev
 Priključak na el. energiju: NE
 Protok radni: 212 L/min (12,7 m3)
 Protok maksimalni: 303 L/min (18,2 m3)
 Temperatura vode: 2 - 50 °C
 Pritisak: 2,5 - 8,5 bar
 Tvrdća vode, maksimalna: 49 °d - 873 mg/L
 Trajanje regeneracije: 90 min
 Voda za regeneraciju: 538 L
 Soli po regeneraciji: 6,8 - 11,34 kg
 Kapacitet spremnika soli: 225 kg
 Kapacitet: 3.888 - 4.536 g
 Efikasnost regeneracije: 571 - 400 g/kg
 Dimenzije uređaja (bez spremnika soli): 686 x 330 x 1.524h mm (x2)
 U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti.

Obračun po kom. kom 1,0

A.1.3. Dobava i ugradnja fleksibilne inox cijevi 5/4"Ž - 5/4"M -
 - materijal opleta: inox
 - duljina cijevi: 260 - 500 mm
 - priključci: holender matica 1-1/4" Ž - 1-1/4" M
 U cijenu uračunat sav potreban rad i materijal do potpune funkcionalnosti.

Obračun po kom. kom 4,0

UKUPNO: A.1. OMEKŠIVAČ

SVEUKUPNO: A. INSTALACIJA DOVOD VODE

REKAPITULACIJA:

A.

INSTALACIJA DOVODA VODE

UKUPNO:

SVEUKUPNO: