

Obrazac br.2– Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju I rehabilitaciju
Kampor 224

Klasa: 333-01/25-03/80
Ur.br: 2169-30-02-25-02
Rab,06.10.2025.

PONUĐITELJIMA

Naručitelj Insula je na temelju članka 23. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave je dana 06.10.2025.godine pokrenuo je postupak nabave, te Vam upućujemo slijedeći

P O Z I V
na dostavu ponude u postupku
jednostavne nabave

1. PODACI O NARUČITELJU

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju
Kampor 224, 51280 Rab
OIB: 91616680822
MB: 3088952

2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT

Služba za kontakt: Služba za ekonomsko financijske poslove
Kontakt osoba: Marko Barčić
T: 051/750 659
F: 051/776 506
E: marko.barcic@sb-insula.hr

3.VRSTA POSTUPKA NABAVE

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju provodi postupak nabave robe, radova i usluga sukladno Uputama za provedbu jednostavne nabave roba , radova i usluga na kojim se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi Klasa: 012-04/23-09/03; Ur.br: 2169-30-02-23-01 od 07.02.2023.

3.EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

25-03/80

4.PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Iznos bez PDV-a: 16.000,00 eura

5.OPIS PREDMETA NABAVE

Nabava i ugradnja rashladne komore u centralnoj bolničkoj kuhinji

6.KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Navedeno u troškovniku u prilogu dokumentaciji.

7.MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE: Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju.

8.TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Duljina trajanja ugovora: ugovor se sklapa na 50 dana

Početak trajanja ugovora: po potpisu ugovora.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Utvrđit će se ugovorom, obavezan e račun.

10.ROK VALJANOSTI PONUDE:30 dana

11.DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:

11.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

11.2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

11.3. Potvrda o obilasku i pregledu lokacije

Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu naručitelja o obilasku i pregledu lokacije koji je neophodan za izradu i dostavu ponude

12. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama, osim bankarskog jamstva. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

13. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list , ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja
- Traženi dokazi sposobnosti
- Popunjeni troškovnik, sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.
- Potvrda naručitelja o obilasku i pregledu lokacije koji je neophodan za izradu i dostavu ponude

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogućí naknadno umetanje ili vađenje stranica

Način dostave ponude

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „ne otvaraj“.
- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- na vanjskom omotu mora biti oznaka slijedećeg izgleda:
-

INSULA, ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BONICA

s naznakom:

„Ponuda za nabavu i montažu rashladne komore

- evidencijski broj:25/03/80“

Na polođini so označavaju naziv i adroca ponuditolja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu ŽSB Insula. Kampor 224, 51280 Rab.

14. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE

Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.

15. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u eurima

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

16. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kao najpovoljnija ponuda bit će odabrana prihvatljiva ponuda sa najnižom cijenom ponude koja je sukladna zahtjevima ovog Poziva na nadmetanje

17. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

18. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

Insula, županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehabilitaciju, Kampor 224, 51280 Rab,

Rok za dostavu ponuda je 15.10.2025. godine do 10:00 sati, ponude se otvaraju 15.10.2025. u 10:00 sati

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili. Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

19. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

20. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru naručitelj će bez odgode dostaviti ponuditeljima na dokaziv način.

21. NAPOMENA

Sukladno članku 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga.

22. PRILOZI

U prilogu Vam dostavljamo:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik

Ovlašteni predstavnik naručitelja


Marko Barčić
3

(Prilog 1) Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ u predmetu nabave

Evidencijski broj _____

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje 30 dana)	
Datum ponude	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PONUĐITELJ _____

TROŠKOVNIK RASHLADNE KOMORE

Ev.broj: 25/03/80

R.b.	Opis stavke	Jed.	Kol.	Jed.cijena	Iznos €
------	-------------	------	------	------------	---------

1. RASHLADNA KOMORA "-"

$t = -20\text{ }^{\circ}\text{C}$ kod $-30/45\text{ }^{\circ}\text{C}$

Vanjske dimenzije: 2780 x 1950 x 2500mm

Sastoji se od:

Konstrukcija: Rashladna komora, sastoji se od poliuretanskih zidnih i stropnih izolacijskih panela debljine 100 mm. Paneli izvedbe iz čeličnog galvaniziranog lima debljine 0,5-0,6mm sa ispunom ekspaniranog PUR gustoće 40-43kg/m³. Panel treba biti nezapaljiv i samogasiv, klase vatrotpornosti B1 / DIN. Vanjski završni sloj panela zadovoljava odgovarajuće sanitarno-veterinarske zahtjeve, te je izveden iz materijala visoke trajnosti i mehaničke otpornosti. Spajanje panela utor-pero. Tip kao HIDRIS ili jednakovrijedno

kpl. 1

Opšavi: Ugradnja potrebnih sanitarnih lajsni i završnih profila, kutnih spojeva i opšava.

kpl. 1

Podna izolacija: Podni hladionički paneli sa protukliznom gaznom oblogom od vodootporne ojačane šperploče. Debljina 120mm.

kpl. 1

Vrata: Zaokretna hladionička vrata iz PUR sendvič profila, kompletno sa štokom, brtvama, bravom s polugom i sigurnosnim otvaranjem, podnom kutijom, grijačem vrata protiv zaleđivanja, za komoru "-" režim.

Dimenzije: 750 x 1900 mm.

kpl. 1

Rashladni agregat: Rashladni agregat to/tc= -30/+45 °C sa hermetiskim kompresorom opremljen je armaturom, spremnikom freona, zrakom hlađenim kondenzatorom sa aksijalnim ventilatorom sve na čeličnom postolju u limenom kućištu, kompletnom zaštitnom regulacionom automatikom (presostati, regulatori broja okretaja ventilatora, sigurnosni ventili, magnetni ventil, kuglasti ventil...).

Radna tvar R449A.

Q= 1,6kW kod (-30/45°C)

Radni medij R449a

Tip kao DAIKIN ili jednakovrijedno

kpl. 1

Isparivač: Dobava i isporuka isparivača za komoru, izrađenog od snopa Cu cijevi sa navučenim aluminijским lamelama, opremljen sa aksijalnim ventilatorima za prisilnu cirkulaciju zraka, potrebnim priključcima. Montaža isparivača na strop komore. Odleđivanje se vrši el. grijačima. Komplet sa: - termoekspanzijski ventil sa diznom Danfoss.

Tip kao MODINE ili jednakovrijedno

kpl. 1

Izvedba rashladnog cjevovoda: Dobava i isporuka rashladnog cjevovoda: Bakrene cijevi za rashladne vodove moraju biti čiste, odmašćene, suhe i začepljene. Stavka uključuje potrebni cjevovod, fitting i fazonske komade, kompl. dodatni i potrošni materijal za lemljenje, montažu i spajanje cjevovoda. Izolacija cjevovoda Armaflex-om.

m 20

Rasvjeta: Dobava i isporuka LED rasvjete komore, prema temperaturnom režimu.

kpl. 1

Dekompresijski ventil: ventil za izjednačenje tlaka zraka
Tip kao ELEBAR ili jednakovrijedno

kpl. 1

Grijač odvoda: grijači kabel za otapanje defrostata sa odvoda isparivača.

Tip kao ELPOS ili jednakovrijedno

kpl. 1

Elektrokomadni i upravljački ormar: Izrada i isporuka elektrokomadnog i upravljačkog ormara. Ormar će se smjestiti pokraj ulaznih vratiju u komore. Izvedba i montaža elektroinstalacija rashladnog sustava. Izvedba ožičenja između RKO i rashladnog agregata, kondenzatora, isparivača i osjetnika topline u komori.

Tip kao CAREL ili jednakovrijedno

kpl. 1

Radovi: Montaža kompletne opreme - radna snaga potrebna za ugradnju opreme do pune pogonske sposobnosti.

Puštanje u pogon kompresora i rashladne opreme od strane ovlaštenog servisera, podešavanje parametara i probni pogon, praćenje pogona.

kpl. 1


UKUPNO RASHLADNA KOMORA "-":


2. REGALI ZA RASHLADNE KOMORE - AL

Dobava i isporuka četveroetažnih regala. Modularna konstrukcija regala i polica omogućava jednostavnu montažu i demontažu. Nosiva konstrukcija izrađena je od anodiziranih aluminijskih profila. Police regala su izrađene od polietilena, demontažne su i lako perive.

Tip kao HIDRIS ili jednakovrijedno

UKUPNO REGALI ZA RASHLADNE KOMORE - AL:





3. Instalaterski radovi:

- građevinski radovi probijanje otvora i obrada istih
- izrada pripreme odvoda defrostata (unutar zida)
- glavni napojni kabel za rashladni agregat
- naknadni troškovi usluga dizalica i platformi

kpl 1

SVEUKUPNO:	
PDV	
SVEUKUPNO SA PDV-OM	

Datum:

M.P.