



Insula

Županijska specijalna bolnica
za psihijatriju i rehabilitaciju

Kampor 224 · 51280 Rab · Hrvatska

OIB: 91616680822
PDVID: HR91616680822
T. +385(0) 51 750 640
F. +385(0) 51 776 506
www.sb-insula.hr

10.09.2025.

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

U privitku ovog poziva šaljem specifikaciju u predmetu jednostavne nabave: Nabava zračnog kompresora komplet

Evidencijski broj nabave: 25/03/113

Procijenjena vrijednost nabave je 6.400,00 eura

Ponudu dostaviti na mail marko.barcic@sb-insula.hr do **15.09.2025. do 10 sati**

DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU (dostaviti kopije na ovaj mail):

1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

2. Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja okolnosti nepostojanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od tri mjeseca računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor.



INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU

Odsjek za nabavu Tel. 051 750 659 Fax. 051 776 506

E-mail: marko.barcic@sb-insula.hr

PODLOGA ZA NABAVU:**NABAVA KOMPRESORA****PONUĐITELJ:**

RB	Opis	Jedinična mjera	Količina	Jedinična cijena €	Ukupno €
1	ZRAČNI KOMPRESOR	kom	1		
	Vijčani, uljem podmazivani kompresor				
	Radni tlak min 9 bara				
	Zrakom hlađeni				
	Snaga elektromotora min 4 kW				
	Integrirani rashladni sušač zraka				
	Izvedba - montaža na spremnik				
	Spremnik za zrak min 200 l max 400 l				
	Kvaliteta zraka prema normi ISO 8573-1, razred 2.4.2 (ulje čestice i vlaga)				
	Razina buke max 65 dB				
	Kontrolni sustav s prikazom tlaka, temperature te servisnim upozorenjima				
2	Filter za ulje (kvaliteta izlaznog zraka prema ISO 8573-1)	kom	1		
3	Filter za čestice (kvaliteta izlaznog zraka prema ISO 8573-1)	kom	1		
4	Montaža, priključenje i puštanje kompresora u rad.	kpl	1		
	UKUPNO				
	PDV				
	UKUPNO SA PDV-OM				